

RÉSULTATS – Concentration de CO₂ (en ppm)

ÉCOLES PRIMAIRES

École	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1500 et 2000	Plus de 2000
Académie du Sacré-Cœur	100% méc	11	33	19	14	0	0
Alfred-DesRochers	100% méc	9	27	9	18	0	0
Aventuriers	100% méc	12	36	31	5	0	0
Beaulieu	100% méc	19	57	30	26	1	0
Boisé-Fabi	100% méc	4	12	11	1	0	0
Croisée	100% méc	6	18	15	3	0	0
Jardin-des-Lacs	100% méc	9	27	6	7	14	0
Maisonnée	100% méc	16	48	17	28	3	0
Notre-Dame-des-Champs (2)	100% méc	12	36	10	19	7	0
Samare	100% méc	8	24	4	16	4	0
Source-Vive	100% méc	11	33	14	14	5	0
Assomption	50% méc - 50% naturelle	11	33	21	12	0	0
Boisjoli	75% méc - 25% naturelle	17	51	35	16	0	0
Brébeuf (2)	50% méc - 50% naturelle	13	39	23	14	2	0
Carillon (2)	100% naturelle	10	30	10	11	9	0
Champlain (2)	50% méc - 50% naturelle	12	36	18	14	4	0
Cœur-Immaculé (2)	20% méc - 80% naturelle	12	36	11	15	10	0
Desjardins	Hybride (air neuf corridor)	5	15	9	6	0	0
Desranleau (2)	100% naturelle	12	36	19	8	9	0
Eymard (2)	100% naturelle	12	36	14	13	9	0
Hélène-Boullé	100% naturelle	9	27	20	6	1	0
Jean-XXIII (2)	Hybride (évacuation méc)	12	36	21	11	4	0
Laporte	5% méc - 95% naturelle	11	33	18	15	0	0
LaRocque	5% méc - 95% naturelle	7	21	15	6	0	0
Marie-Immaculé (2)	100% naturelle	12	36	10	12	14	0
Marie-Reine (2)	100% naturelle	11	33	7	15	11	0
Notre-Dame-de-la-Paix	100% naturelle	11	33	28	5	0	0
Notre-Dame-de-Liesse	30% méc - 70% naturelle	12	36	19	14	3	0
Notre-Dame-du-Rosaire (2)	100% naturelle	11	33	13	18	2	0

Passerelle (2)	100% naturelle	10	30	13	12	5	0
Pie-X (2)	50% méc - 50% naturelle	11	33	10	15	8	0
Quatre-Vents (Belvédère) (2)	100% naturelle	12	36	12	21	3	0
Quatre-Vents (Union) (2)	100% naturelle	12	36	9	21	6	0
Sacré-Cœur (2)	100% naturelle	11	33	6	16	11	0
Saint-Antoine	100% naturelle	12	36	10	23	3	0
Sainte-Anne	100% naturelle	11	33	17	15	1	0
Saint-Esprit	100% naturelle	12	36	22	14	0	0
Sainte-Famille	100% naturelle	16	48	37	10	1	0
Soleil-Levant	100% naturelle	12	36	23	12	1	0
Sylvestre	100% naturelle	12	36	21	12	3	0
Touret	15% méc - 75% naturelle	11	33	16	10	7	0

ÉCOLES SECONDAIRES

École	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1500 et 2000	Plus de 2000
Montée (Le Ber)	100% méc	6	18	12	6	0	0
Montcalm	100% méc	12	36	28	8	0	0
Phare	100% méc	6	18	11	7	0	0
Triolet	100% méc	22	66	51	15	0	0
Mitchell (2)	50% méc - 50% naturelle	12	36	7	16	13	0
Montée (Saint-François) (2)	100% naturelle	14	42	9	17	16	0

CENTRES

Centre	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1500 et 2000	Plus de 2000
Centre 24-Juin	100 % méc	test à venir					
Pavillon du Vieux-Sherbrooke	100 % méc	test à venir					
Centre Bowen	100 % méc	test à venir					
Centre Saint-Michel	50% méc - 50% naturelle	8	24	24	0	0	0
Goéland	100 % naturelle	16	48	25	23	0	0
TOTAUX		555	1665	840	635	190	0
TOTAUX (en pourcentage)				50,5%	38,1%	11,4%	0%

* Tel que demandé par le MEQ et suite à des résultats > 2000 ppm dans certains locaux, des correctifs et reprises de tests ont été faits pour l'obtention des résultats ci-dessous aux écoles avec la mention (2).