

## RÉSULTATS D'ANALYSES DE LA CONCENTRATION DE PLOMB DANS L'EAU

Dernière mise à jour : 21 novembr 2022

ÉCOLES PRIMAIRES	RÉSULTATS initiale			MESURE À PRENDRE (non conforme)		Situation en date du 22 septembre 2021		Situation en date du 10 aout 2022		Situation en date du 21 novembre 2022	
	Nb de points d'eau au total	Nb de points d'eau conformes	Nb de points d'eau non conformes	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant
Académie du Sacré-Cœur	12	2	10	6	4	6	3	0	3	0	3
Alfred-Desrochers	51	16	35	15	20	15	20	0	4	0	4
Assomption	31	19	12	0	12	0	12	0	12	0	12
Aventuriers	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beaulieu	39	30	9	0	9	0	9	0	9	0	9
Boisé-Fabi	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boisjoli	49	20	29	10	19	10	19	10	19	10	19
Brébeuf	27	23	4	2	2	0	4	0	4	0	4
<b>Carillon</b>	35	24	11	6	5	6	5	3	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Champlain	25	13	12	4	8	4	8	0	2	0	2
Cœur-Immaculé	52	32	20	9	11	9	11	2	4	2	4
Croisée	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desjardins	19	14	5	1	4	1	4	0	2	0	2
Desranleau	40	34	6	0	6	0	6	0	6	0	6
Eymard	15	8	7	5	2	4	3	0	1	0	1
Hélène-Boullé	16	9	7	2	5	0	4	0	3	0	3
Jardin-des-Lacs	33	31	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Jean XXIII	19	6	13	9	4	0	3	0	3	0	3
LaPasserelle	12	6	6	2	4	2	4	0	0	0	0
Laporte	23	11	12	10	2	10	2	4	5	4	5
<b>Larocque</b>	35	16	19	2	17	2	17	2	17	<b>2</b>	<b>1</b>
Maisonnée	53	35	18	5	13	5	13	5	13	5	13
Marie-Immaculée	33	19	14	7	7	7	7	7	7	7	7
Marie-Reine	21	12	9	4	5	4	5	4	5	4	5
<b>Notre-Dame-du-Rosaire</b>	28	15	13	7	6	4	9	0	6	<b>0</b>	<b>4</b>
Notre-Dame-de-Liesse	38	18	20	9	11	9	11	3	2	3	2
Notre-Dame-des-Champs	32	27	5	0	5	0	5	0	5	0	5
Notre-Dame-de-la-Paix	10	4	6	0	6	0	4	0	0	0	0
Pie- X	13	6	7	2	5	2	5	0	0	0	0
Quatre-Vents Belvédère	22	6	16	15	1	9	0	2	0	2	0
Quatre-Vents Union	38	24	14	6	8	4	4	1	4	1	4
Sacré-Cœur	18	9	9	8	1	8	1	1	1	1	1
St-Antoine	16	0	16	14	2	0	11	0	3	0	3
St-Esprit	19	12	7	4	3	4	3	0	0	0	0
Ste-Anne	30	20	10	7	3	7	3	0	1	0	1
Ste-Famille (résidence)	20	11	9	3	6	3	6	3	6	3	6
Ste-Famille (École)	22	18	4	1	3	1	3	1	3	1	3
Samare	35	13	22	7	15	7	14	1	0	1	0
<b>Soleil-Levant</b>	33	13	20	2	18	1	17	1	17	<b>1</b>	<b>3</b>

Source-Vive	33	23	10	0	10	0	10	0	10	0	10
Sylvestre	20	10	10	5	5	5	5	0	6	0	2
Touret	49	12	37	21	16	21	16	21	16	21	16
	1186	691	495	210	285	170	286	71	199	68	163
<b>ÉCOLES SECONDAIRES</b>	<b>RÉSULTATS</b>					<b>MESURE À PRENDRE (non conforme)</b>					
	Nb de points d'eau au total	Nb de points d'eau conformes	Nb de points d'eau non conformes	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant						
École											
DuPhare	34	18	16	6	10	6	10	5	10	5	10
Mitchell	9	4	5	0	5	0	5	0	1	0	1
Montcalm	29	18	11	7	4	1	10	1	10	1	10
Montée LeBer	29	18	11	2	9	1	9	1	9	1	9
Montée St-Francois	36	24	12	3	9	3	9	3	9	1	4
Triolet PAV #1	30	13	17	4	13	4	13	4	13	4	13
Triolet PAV #2 - PTI	25	10	15	7	8	7	8	7	8	7	8
Triolet PAV #3	25	14	11	4	7	4	7	4	7	4	7
	217	119	98	33	65	26	71	25	67	23	62
<b>Autres</b>	<b>RÉSULTATS</b>					<b>MESURE À PRENDRE (non conforme)</b>					
	Nb de points d'eau au total	Nb de points d'eau conformes	Nb de points d'eau non conformes	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant						
Atelier	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau d'arrond. J-Cartier	9	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Centre 24 Juin	27	19	8	1	7	1	3	1	3	1	3
Centre Administratif	14	11	3	0	3	0	3	0	0	0	0
Centre Bowen	12	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Centre de documentation	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Centre le Goéland	10	6	4	0	4	0	4	0	3	0	3
Centre St-Michel	8	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Garage	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
École Entreprise	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Pavillon du Vieux Sherbrooke	49	36	13	0	13	0	13	0	13	0	13
	135	101	34	3	31	1	24	1	19	1	19

## RÉSULTATS D'ANALYSES DE LA CONCENTRATION DE PLOMB DANS L'EAU

Dernière mise à jour : 21 novembre 2022

ÉCOLES PRIMAIRES	Situation en JANVIER 2021					Situation en date du 21 nov 2022			
	Nb de points d'eau au total	Nb de points d'eau conformes	Nb de points d'eau non conformes	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant	Nb de points d'eau conformes	Nb de points d'eau non conformes	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant
	1186	691	495	210	285	955	231	68	163
		58%	42%			81%	20%		

SECONDAIRES + Autres	Situation en JANVIER 2021					Situation en date du 21 nov 2022			
	Nb de points d'eau au total	Nb de points d'eau conformes	Nb de points d'eau non conformes	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant	Nb de points d'eau conformes	Nb de points d'eau non conformes	Points d'eau à fermer	Laisser couler 1 minute avant
	352	220	132	36	96	247	105	24	81
		62,50%	37,50%			70%	30%		